

Акт

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта

на объекте социальной инфраструктуры Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52 Приморского района Санкт-Петербурга (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 7, корпус 4, литер А. (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).

Директор "ГБОУ гимназии № 52" Гузаева Ирина Владимировна

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), составила настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в "ГБОУ гимназия № 52", (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 7, корпус 4, литер А (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориям инвалидов обозначается символом +)					Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		к	о	с	г	у		
1	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая ГБОУ гимназия № 52	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012
2	Зона: входной узел							
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от входной калитки, до главного водного узла).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
2.2	Монтаж тактильных средств, вы-						При реконструкции/	СП59.13330.2012

	полняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от автостоянки для МГН, до главного водного узла).	+	+	+	+	+	капитальном ремонте здания	п. 4.1.10
2.3	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. Главный вход		+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
2.4	Реконструкция входного узла, главного входа согласно всем необходимым СНиП и ГОСТ требованиям.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012
2.5	Монтаж символов доступности входных узлов для МГН.	+	+	+	+	+	2016г	СП59.13330.2012 ГОСТ 52131-2003
2.6	Обеспечение автоматического закрывания двери, входного узла продолжительностью не менее 5с.	+	+	+	+	+	2016г	СП59.13330.2012 п. 5.1.6
2.7	Установка на входе в учреждение, тактильную информационную вывеску, содержащую информацию о наименовании, контактах, графике работы учреждения.	+	+	+	+	+	2017г	СП59.13330.2012 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
3	Зона: пути движения внутри здания							
3.1	Оборудование путей движения, с предупреждением опасных зон (дверей, столов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов), тактильными предупреждающими указателями.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.2.3. п.4.1.10.
3.2	Реконструкция помещений мед. пункта, библиотеки, физкультурного зала согласно всем необходимым СНиП и ГОСТ требованиям.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012
3.3	Монтаж и реконструкция лестничного марша. Установка бортиков по краям лестничного марша, внутренних лестниц. Установка поручней.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, СП 1.13130.
3.4	Реконструкция эвакуационных выходов. Демонтаж высоких порогов. Монтаж световых лент на кромки ступеней или поручни лестниц	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.2.31, п. 5.5.1, п. 5.5.5
4	Информационное обеспечение на ОСИ							
4.1	Установка при входе в учреждение информационной тактильной мемосхемы движения.	+	+	+	+	+	2017г	СП59.13330.2012 п. 7.1.8. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
4.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.5.2 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
4.3	Дублирование информации на информационных стойках, доступной и удобной формы, для инвалидов по зрению.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 7.4.3. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
4.4	Установка тактильных информационных табличек, на дверях входа в аудитории, кабинеты, места обслужи-	+	+	+	+	+	2018г	СП59.13330.2012 п. 4.1.3, п. 6.21.1.

	живания.									ГОСТ 51671-2000
4.5	Установка светового сигнализатора школьного звонка и путей эвакуации								При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 7.2.7.
5	Дополнительная информация									
5.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта									
5.1.1	Направление запроса в Комитет по Благоустройству с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельного передвижения, людей с нарушением зрения).	+	+	+	+	+		2017г.		СП59.13330.2012 п. 4.1.
	Обустройства дорожного покрытия и приведения пешеходных путей на территории учреждения ГБОУ гимназия № 52 удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельного передвижения, людей с нарушением зрения).	+	+	+	+	+			При реконструкции/ капитальном ремонте здания	
5.2	Зона. Автостоянки									
5.2.1	Обустройства парковочного места для маломобильных групп населения.	+	+	+	+	+			При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.2.1, п. 4.2.2 и п. 4.2.4.
5.3	Составления приказа и должностных инструкций ответственных лиц.	+	+	+	+	+		III квартал 2016г.		

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.



Директор ГБОУ гимназия № 52

/Гузаева И.В /