



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 52

Гузаева И. В.

2019 г.

М.П.

Акт

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

На объекте социальной инфраструктуры: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 52 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 7, корпус 4, литер А (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675 - Илиади Д.Д, составил настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 52 (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 7, корпус 4, литер А (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		к о с г у		
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения			



1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.										
1.1.1	Направление запроса в соответствующие органы с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельно передвижения, людей с нарушением зрения). - Необходимо произвести работы по восстановлению дорожного покрытия, с монтажом предупредительного мощения опасных участков пути, и установкой тактильных направляющих от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территорий, в место предварительно согласованным с руководством учреждения.	+	+	+	+	+	Предусмотрено			СП59.13330.2012	
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению										
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от разграничительной (красной) линии принадлежности территории, до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение МГН).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания			СП59.13330.2012	
3	Зона: входной узел										
3.1	Входной узел (главный входной узел)										
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН. (установка табличек 200x200 мм, с обозначением степени доступности)	+	+	+	+	+	Предусмотрено			СП59.13330.2012 ГОСТ 52131-2003	
3.1.2	До момента проведения реконструкции в рамках ТСР рекомендовано предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	+	+	+	+	+	Предусмотрено			СП59.13330.2012 ГОСТ 52131-2003	
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы										
4.1	Оборудование путей движения, с предупреждением опасных зон (дверей, столов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов),	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном			СП59.13330.2012	



	тактильными предупреждающими указателями. (Рекомендовано использовать мощение в виде тактильных контрастных полос).							ремонте здания	
4.2	Предусмотреть приобретения лестничного гусеничного подъемника или установку механического подъемника на внутренних лестницах учреждения	+	+	+	+	+		При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012
5	Санитарно-гигиенические помещения								
5.1	Санитарно-гигиенические помещения (туалет) не удовлетворяют требованиям доступности. Для обеспечения более комфортного время пребывания и использование услуги, рекомендовано предусмотреть реконструкцию туалетов, согласно требованиям п. 6.3 СП59.13330.2012.	+	+	+	+	+		При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012
6	Информационное обеспечение на ОСИ								
6.1	Установка при входе в учреждение информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+		Предусмотрено	СП59.13330.2012 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
6.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+		При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
6.3	Дублирование информации на всех информационных стойках, доступной и удобной формы, для инвалидов по зрению.	+	+	+	+	+		При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
6.4	Доработать официальный сайт для МГН категории "С" и указать уровень доступности учреждения и способ предоставления услуги.	+	+	+	+	+		Предусмотрено	ГОСТ Р 52872-2016
6.5	Приобретение дополнительных адаптированных устройств (Визуальных, звуковых, тактильных и т.п), для облегчения получения услуги на объекте, инвалидам и	+	+	+	+	+		При необходимости или обращении людей с ограниченны	-



	маломобильным группам населения всех категорий.							ми возможность ми	
7	Все зоны и участки								
7.1	Составления приказа и должностных инструкций на ответственных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по всей территории принадлежащей учреждению (как с наружи, так и внутри здания), на все время нахождения их на территории учреждения.	+	+	+	+	+		Предусмотрено	-
7.2	Зона. Автостоянки								
7.2.1	На прилегающей территории по возможности предусмотреть обустройство парковочных машин мест согласно п. 5.2.4 Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0x3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.	+	+	+	+	+		Согласно требованиям письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2011 г. № МК-70/15, обустройство парковочных мест для автомобилей МГН не допустимо.	СП59.13330. 2012 п. 5.2

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.